

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2018年4-6月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：电镀污染物排放标准（DB44/1597-2015）  
及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
4月		7.50	43	0.180	13.90	0.100
5月		7.36	45	0.200	10.00	0.160
6月		7.15	59	0.120	8.55	0.330
	执行标准	6-9	160	0.5	30	2

## 宏恒胜电子科技（淮安）有限公司

2018年4-6月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政  
污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
4月		7.58	24	0.030	6.25	0.365
5月		7.51	41	0.011	6.22	0.404
6月		7.37	69	0.048	5.52	0.429
	执行标准	6-9	300	0.5	31	4.5

## 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司

2018年4-6月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政  
污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
4月		7.39	108	0.100	12.27	1.010
5月		7.71	36	0.120	8.16	0.360
6月		8.39	143	0.080	0.53	0.390
	执行标准	6-9	400	0.5	25	5

## 宏群胜精密电子（营口）有限公司

2018年4-6月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
4月		7.75	22	1.090	0.92	0.050
5月		7.35	50	0.920	1.44	0.050
6月		6.06	61	0.740	0.71	0.020
	执行标准	6-9	300	2.0	30	5.0

## 庆鼎精密电子（淮安）有限公司

2018年4-6月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
4月		8.03	41	0.026	7.07	0.480
5月		7.43	112	0.024	6.78	1.340
6月		7.35	99	0.080	6.29	1.190
	执行标准	6-9	500	2.0	35	5.0