

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2018年7-9月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：电镀污染物排放标准（DB44/1597-2015）
及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
7月		7.36	59	0.170	6.91	0.290
8月		7.84	62	0.110	12.40	0.370
9月		7.76	77	0.130	10.70	0.350
	执行标准	6-9	160	0.5	30	2

宏恒胜电子科技（淮安）有限公司

2018年7-9月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政
污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
7月		7.27	104	0.062	5.98	0.270
8月		7.31	57	0.038	5.43	0.656
9月		7.27	34	0.104	6.14	0.555
	执行标准	6-9	300	0.5	31	4.5

宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司

2018年7-9月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政
污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
7月		8.17	204	<0.05	1.58	0.464
8月		7.96	190	<0.05	1.56	1.590
9月		7.79	76	0.154	4.89	0.620
	执行标准	6-9	400	0.5	25	5

宏群胜精密电子（营口）有限公司

2018年7-9月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
7月		6.41	60	0.550	1.53	0.020
8月		6.93	55	0.660	1.30	0.250
9月		7.04	81	0.730	1.18	0.090
	执行标准	6-9	300	2.0	30	5.0

庆鼎精密电子（淮安）有限公司

2018年7-9月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
7月		7.35	90	0.112	5.10	0.959
8月		7.41	42	0.058	4.71	0.336
9月		7.41	32	0.064	4.01	0.555
	执行标准	6-9	500	2.0	35	5.0