

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2018年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：电镀污染物排放标准（DB44/1597-2015）  
及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月		7.50	52	0.150	7.44	0.170
11月		7.66	67	0.130	11.80	0.330
12月		7.61	71	0.150	9.29	0.240
	执行标准	6-9	160	0.5	30	2

## 宏恒胜电子科技（淮安）有限公司

2018年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政  
污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月		7.31	42	0.082	5.06	0.513
11月		7.31	127	0.052	4.54	0.452
12月		7.21	242	0.058	4.59	0.148
	执行标准	6-9	300	0.5	31	4.5

## 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司

2018年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政  
污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月		8.15	93	0.060	2.77	0.520
11月		7.62	88	ND	2.68	0.580
12月		7.89	87	ND	4.15	0.200
	执行标准	6-9	400	0.5	25	5

## 宏群胜精密电子（营口）有限公司

2018年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月	7.00	60	0.155	0.76	0.016
11月	7.30	63	0.143	0.75	0.013
12月	7.10	67	0.150	0.75	0.014
执行标准	6-9	300	2.0	30	5.0

## 庆鼎精密电子（淮安）有限公司

2018年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月	7.27	37	0.062	3.10	1.240
11月	7.27	41	0.047	3.06	0.668
12月	7.27	45	0.036	0.78	0.779
执行标准	6-9	500	2.0	35	5.0