

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2022年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：电镀污染物排放标准（DB44/1597-2015）
及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月	7.30	106	0.15	15.5	0.14
11月	7.20	88	0.04	15.3	0.07
12月	7.70	54	0.06	14.6	0.06
执行标准	6-9	160	1	30	2

宏恒胜电子科技（淮安）有限公司

2022年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市
政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月	7.60	275	0.13	9.50	0.48
11月	7.30	227	0.12	12.80	0.46
12月	7.10	196	0.45	11.30	0.50
执行标准	6-9	400	2	35	5

宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司

2022年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市
政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月	7.10	145	0.09	12.40	0.17
11月	7.10	222	0.08	16.60	0.32
12月	7.20	178	0.17	14.10	0.32
执行标准	6-9	400	0.5	25	5

庆鼎精密电子（淮安）有限公司

2022年10-12月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
10月	7.70	185	0.29	22.03	0.50
11月	7.80	193	0.74	21.10	0.46
12月	7.70	255	0.50	13.17	0.17
执行标准	6-9	400	2	35	5